냉각수펌프 구매요청서

JJ-PR-CW / 작성 2026-11-05 / 검토용

교육 영상 시연용 가상 자료

1. 요청 개요

JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명). 설계·기술팀에서 해외 플랜트용 냉각수펌프 구매 초안을 요청한다. 납품 예정일은 2027-03-31이며 계약·발주 승인을 뜻하지 않는다.

2. 구매 조건

항목	요청 내용
품목	냉각수펌프 본체·전동기·공통받침대·커플링
수량	2대
정격 유량	120 m³/h
정격 양정	35 m
전원	380 V · 60 Hz

3. 작성에 사용할 자료

과거 표준규격서 R1, 사내기준 개정 발췌, 해외 플랜트 입찰 안내서(ITB) 계약 조항 위험 검토의 기술조건 전달 결과를 함께 사용한다. 기술규격서와 변경 대조표를 검토용으로 작성한다.

4. 미확정·누락 자료

항목	현재 상태	처리
접액부 재질	수질자료 미수령	과거 FC200 적용을 확정하지 않음
설치국·법령	설치국 미확정 / 원문 미수령	최신 법령·조항·시행일·적용대상 확인 필요
상세 설계	성능·전원 외 상세 설계는 미승인	공급자 제안 및 담당자 승인 필요

5. 검토 및 보안

사내망·보안 규정이 허용하는 도구인지 먼저 확인한다. 실제 설비 배치·제어 정보·보안등급 문서는 허용 없이 첨부하지 않는다. 최종 구매·기술·안전 확정은 담당자에게 있다.