교대 인수인계 요약 · 검토 전

교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ에너지(가상)

대상: 2026-11-05 22:00 ~ 2026-11-06 06:00
기준: 2026-11-06 05:55 / 야간 A조 → 주간 B조
미해결 3건 = 조치 중 2건 + 확인 필요 1건 / 종료 기록 1건

이상 사항·주의 설비: CWP-02 / XV-17 / TI-204. 나열 순서는 긴급도 판단이 아니다.

설비	원문 상태	남은 확인	담당·예정
CWP-02	진동 3.2 → 최대 4.8 → 최근 4.5 mm/s (관찰 11-06 05:20) 조치 중	점검 결과·정비 완료 여부 확인	설비보전반 11-06 08:30
XV-17	미세 누설 흔적 지속 (관찰 11-06 03:20) 조치 중	점검 결과·누설 상태 확인	밸브보전반 11-06 09:00
TI-204	표시값 87 / 단위 미상 (관찰 11-06 03:00) 확인 필요	단위·원문 확인, 수치 해석 보류	운전기록담당 미정 (확인 필요)

LT-08: 11-06 01:10 복구·신호 정상 확인, 01:40 재발 없음·종료 기록 (L12·L13)

근거: CWP-02 L02·L03·L04·L10·L14·L18·L19·L21 / M01; XV-17 L05·L06·L11·L17·L20 / M02; TI-204 L09·L16·L22 / M03

주의: 87에 단위를 붙이지 않는다. 4.5 mm/s만 보고 정상·운전 가능으로 판단하지 않는다. 기준 뒤 추가 기록·완료 통보 여부를 인계 직전에 확인한다.

확인란 | 인계자: _____ 인수자: _____ 책임자: _____ 확인 시각: _____

교육용 결과 예시이며 실제 Chat 생성 결과가 아니다. 최종 판단·확정은 담당자. 원본 일지와 최신 승인 절차가 우선이다.