JJ에너지 · 설비 아침 브리핑

교육 영상 시연용 가상 자료 · 결과 예시 · 확인 전 초안

전날 고장	착수 정비	반복 후보
12건	10건	3대

대상과 상태

기준일 2026-11-06 · 대상 2026-11-05 00:00 ~ 24:00 한국시간 · 확인 전 초안. 실습 데이터의 마지막 발생시각은 2026-11-06 00:05이며 이 기록은 전날 집계에서 제외.

전날 한눈에

고장 기록 12건. 착수 정비 10건: 완료 6건, 진행 중 3건, 대기 1건. 두 종류를 더하지 않음. 인수인계 누적 6행은 설명 자료로만 사용.

반복 확인 후보

최근 7일(10/30 ~ 11/05) 고장 기록: P-101 18건, F-201 12건, V-301 10건. 10건 이상은 가상 회의 선별 기준. 같은 원인이나 운전 정지 대상으로 단정하지 않음.

오늘 회의에서 확인

P-101: E049·H005의 진동 증가와 점검 후 상태. V-301: E056·H006의 누설 의심 후속 확인. W018 담당조 미정, 담당조 확인 필요. E061 발생일 누락으로 전날 집계 포함 여부 확인 필요.

근거 찾기

고장이력_가상.xlsx > 고장이력 > 53 ~ 64행(E049 ~ E060). E061은 67행, E062는 68행. 정비이력_가상.xlsx > 정비이력 > 13 ~ 22행(W009 ~ W018). 인수인계누적_앞업무결과_가상.xlsx > 인수인계누적 > 9 ~ 10행(H005·H006).

처리와 판단

고장 원본 64 - 중복 2 - 발생일 누락 1 - 범위 밖 1 = 최근 7일 60건. 정비 20 - 중복 2 = 18건, 그중 전날 착수 10건. 미완료 4건은 전날 착수 정비 중 집계이며 전체 미완료 잔고 아님. 운전·정지·격리·작업허가와 정비 순서의 최종 판단·확정은 담당자.