교육 영상 시연용 가상 자료

JJ에너지 사용자료 집계 요약

2025년 사용분 · 환경·에너지관리팀 · 교육용 잠정

법정 제출용 아님 · 모든 계수는 교육용 가상 값

B01 가스보일러 1,200,000 Nm³ → 2,640.000 tCO_2e

G01 비상발전기 12,000 L → 32.400 tCO_2e

E01 구매전력 2,400,000 kWh → 960.000 tCO_2e

합계 3,632.400 tCO_2e (서로 다른 사용량 단위는 합산 안 함)

접수 232건: 반영 216 / 참고 12 / 중복 제외 2 / 보류 1 / 기간 제외 1

단위 미기재 D-2506-X 80 (단위 미상)은 반영하지 않음.

보류는 0으로 확정한 뜻이 아님. 해소 뒤 재집계 필요.

경유 수불: 기초 2,000 + 구매 12,600 - 기말 2,600 = 사용 12,000 L

가상 계수: LNG 0.0022 / 경유 0.0027 / 전력 0.0004 tCO_2e/각 단위

증빙 위치·환산 이력·보류 이유는 결과 엑셀의 증빙대조에서 확인.

담당자 확인: 보고 경계 / 적용연도 / 공식 산정법·계수 / 보류 해소

검토자: 미지정　　확정 상태: 미확정

실제 제출 전 담당자 검토와 적용되는 검증 절차를 별도로 수행.